SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ
WIEŃCÓW I TRZPENI ŻELBETOWYCH
SCHEMAT

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ZBROJENIA
WIEŃCÓW W NAROŻNIKACH
5 SZT.



SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ZBROJENIA
WIEŃCÓW I TRZPIENI "LITERA T"
7 SZT.



ZESTAWIENIE STALI (na wszystko)

NR	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość jednostkowa [m]	Długość łączna [m] ø12
1	12	58	1.00	58.00
Ogółem długość [m]				58.00
Masa jednostkowa [kg/m]				0.888
Masa ogółem [kg]				51.50

DOKUMENTACJA ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

UWAGI:

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
3. Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
4. Wszystkie istotne zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
5. Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawców wszystkich technologii, zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonastwa oraz z zasadami sztuki budowlanej.
6. Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
7. Pod słupy i trzpienie należy wykonać pręty startowe (wytyki) w liczbie i rozstawie jak pręty w danym elemencie.
8. Minimalna średnica wewnętrznego zagięcia prętów:
   -dla prętów żebrowanych <Ø20mm wynosi 4Ø,
   -dla pretów żebrowanych ≥Ø20mm wynosi 7Ø,
   -dla prętów gładkich <Ø20mm wynosi 2,5Ø,
   -dla prętów gładkich ≥Ø20mm wynosi 5Ø.
9. Długości prętów podano od strony zewnętrznej.

MATERIAŁY:

Stal:
zbrojeniowa główna A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa strzemion A-IIIN (**RB500**)
zbrojeniowa montażowa A-IIIN (**RB500**)

Klasa betonu: **B25** (C20/25)
Otulina fundamentów: 5 cm
Otulina pozostałych elementów: 3cm

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel: 514492382

Tytuł projektu
BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

K03.2

Tytuł rysunku
SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA WIEŃCÓW

Etap projektowy
PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Branża:
KONSTRUKCJA

Skala rysunku
SCHEMAT

Strona dokumentacji

Numer projektu
28_2017

Data produkcji
GRUDZIEŃ 2017

Data propawki

Klient
POWIAT STARACHOWICKI

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Szczurek
Nr upr. DOŚ /0015 /PBKb /17
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Krzysztof Czapliński
Nr upr. 106/00/DUW
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń